



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İSG SAHA GÖZETİM RAPORU

Birim Adı: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tutanak No: 2023/01

Gözetim Tarihi: 24/10/2023

No	Tespit Edilen Eksiklik-Aksaklık Ve Uygunuz Davranışlar	Delil-İspat	Öneri-Önem Önerisi	Termin/Süre (Ay)
1	Bina merdivenlerine kaydırmaz bant uygulaması bazı kısımlarda olmadığı tespit edilmiştir.		Kayıp düşmeleri önlemek için kaydırmaz bant temin edilip, merdivenlere uygulanması gerekmektedir.	Aralık 2023
2	Pano önlerinde yalıtkan paspasların olmadığı görülmüştür.		Elektrik çarpmalarını önlemek için yalıtkan paspas temin edilip, pano önlerine yerleştirilmesi gerekmektedir.	Aralık 2023
3	Acil çıkış yönlendirmelerinin eksik olduğu tespit edilmiştir.		Olası bir acil durumda personelin daha hızlı tahliye olabilmesi için acil çıkış yönlendirme levhalarının temin edilmesi ve uygun yerlere yerleştirilmesi gerekmektedir.	Aralık 2023
4	Sistem odasında yangın söndürme tütünün olmadığı tespit edildi.		Sistem odasında çıkacak yangınlarda müdahale edebilmek için karbondioksitli yangın söndürme tütü temin edilmelidir.	Aralık 2023

SAHA GÖZETİMİNE KATILANLAR

Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Çağdaş CAZ

Enstitü Sekreteri
Ahmet TOPAL

İş Güvenliği Uzmanı
Yasin CANVERDİ

Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Hasan Güner BERKANT