



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İSG SAHA GÖZETİM RAPORU

Birim Adı: Eğitim Fakültesi		Tutanak No: 2023/01		Gözetim Tarihleri: 31/10/2023	
No	Tespit Edilen Eksiklik-Aksaklık Ve Uygunuz Davranışlar	Delil-İspat	Yapılan Öneriler	Termin/Süre (Ay)	
1	Bina merdivenlerinde kaydırmaz bant olmadığı tespit edilmiştir.		Bina merdivenlerine kayıp düşmeleri engellemek için kaydırmaz bant uygulamasının yapılması gerekmektedir.	Ocak 2024	
2	Kazan dairesinde gereksiz malzemelerin olduğu görüldü.		Kazan dairesi ile ilgisiz olan malzemelerin çıkartılması gerekmektedir.	Ocak 2024	
3	Elektrik panosu önlerinde yalıtkan paspasların olmadığı görülmüştür.		Pano önlerine elektrik çarpmalarına karşı yalıtkan paspas konulmalıdır.	Ocak 2024	
4	Yangın söndürme tüplerinin önünde ulaşımı engelleyecek geri dönüşüm kutularının olduğu görüldü.		Yangın söndürme tüpü ve elektrik pano önlerinde ulaşımı engelleyecek malzemelerin olmaması gerekmektedir.	Ocak 2024	



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İSG SAHA GÖZETİM RAPORU

5	Yangın söndürme tüplerinin yıllık bakımlarının olmadığı görülmüştür.		Yangın söndürme tüpleri yılda bir kez periyodik bakımın dört yılda bir kez de hidrostatik teste gönderilmesi gerekmektedir.	Ocak 2024
SAHA GÖZETİMİNE KATILANLAR				
Fakülte Sekreteri	Destek Personeli	İş Güvenliği Uzmanı	İşveren Vekili	
Mehmet GÜN		Yasin CANVERDİ	Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ	