







YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İSG SAHA GÖZETİM RAPORU

No	Tespit Edilen Eksiklik-Aksaklık Ve Uygunsuz Davranışlar	Delil-İspat	Yapılan Öneriler	Termin/Süre (Ay)
1	Elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas olmadığı görülmüştür.		Pano önlerine yalıtkan paspas temin edilmesi gereklidir.	Kasım 2023
2	Yangın söndürme tüpleri periyodik bakımları yapılmamıştır.		Yangın söndürme tüplerinin yılda bir kez periyodik bakımlarının yapılması gereklidir. 2 yılda bir kez içerisinde ki malzeme boşaltılmalıdır. 4 yılda 1 kez ise hidrostatik teste gönderilmelidir.	Kasım 2023
3	Yangın söndürme tüpleri yetersiz olduğu tespit edilmiştir.		Kazan dairesi ve su deposuna yangın söndürme tüpü temin edilmeli. Eksik olan bölümler varsa yangın söndürme tüpü temin edilmelidir.	Kasım 2023
4	İdari ve akademik personel odalarında bulunan dolaplar sabitlenmemiştir.		Yüksekokul genelinde bulunan bütün dolapların sabitlenmesi gerekmektedir.	Kasım 2023





YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İSG SAHA GÖZETİM RAPORU

5	Dersliklerde bulunan elektrik prizlerinin arızalı ve kırık olanların tespit edilmesi gereklidir.		Dersliklerde bulunan prizlerin tek tek kontrolü sağlanmalı arızalı olan ya da kırık olanlar tamir edilmelidir.	Kasım 2023
6	Dersliklerde bulunan kabloların düzensiz olduğu tespit edilmiştir.		Dersliklerde bulunan kabloların toplanması gerekmektedir. Olası takılıp düşmelere engel olunmalıdır.	Kasım 2023
7	En üst kat merdiven boşluğunun uygun bir şekilde kapatılması gerekmektedir.		En üst katta bulunan merdiven boşluğunun uygun bir yöntemle kapatılması sağlanmalıdır.	Kasım 2023
8	Çay ocağında çalışan personelin hijyen belgesinin olmadığı görülmüştür.		Çay ocağında çalışan ya da çalışabilecek durumda olan personellere hijyen belgesi aldırılması gerekmektedir. (Halk eğitim merkezlerinden temin edilebilir)	Ekim 2023
9	Personellerimizden ihtiyaç olması halinde verilecek olan kişisel koruyucu donanımların teslim tutanağı hazırlanmamıştır.		Personele verilen kişisel koruyucu donanımlar teslim tutanağı ile verilmelidir. (teslim tutanağı İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi sitesinde mevcuttur)	Eylül 2023
10	4/D ve 4/B' li Çalışanların yaptıkları iş ile ilgili çalışma talimatlarının olmadığı görülmüştür.		4/D ve 4/B' li Personelin yaptığı iş ile ilgili çalışma talimatları imzalatılmalıdır. (çalışma talimatları İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi sitesinde mevcuttur)	Eylül 2023



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İSG SAHA GÖZETİM RAPORU

11	Kaloriferleri yakan personelin ateşçi belgesi bulunmamaktadır.		Kalorifer yakan personelin ateşçi belgesinin olması gerekmektedir. (Halk eğitim merkezlerinden temin edilebilir)	Ekim 2023
12	Basıncılı kapların yılda bir kez yapılması gereken periyodik bakımları yapılmamıştır.		Genel sekreterlik tarafından tek firma ile anlaşılıp yaptırılması beklenmektedir.	Kasım 2023
13	Elektrik tesisatının yılda bir kez yapılması gereken periyodik bakımları yapılmamıştır. Elektrik tesisatı uygunluk raporu yoktur.		Genel sekreterlik tarafından tek firma ile anlaşılıp yaptırılması beklenmektedir.	Kasım 2023

SAHA GÖZETİMİNE KATILANLAR

İSG Komisyon Başkanı/ Üyesi	Destek Personeli	İş Güvenliği Uzmanı	İşveren Vekili