







# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

## İSG SAHA GÖZETİM RAPORU

Birim Adı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		Tutanak No: 2023/01	Gözetim Tarihleri: 01/11/2023	
No	Tespit Edilen Eksiklik-Aksaklık Ve Uygunsuz Davranışlar	Delil-İspat	Yapılan Öneriler	Termin/Süre (Ay)
1	Kazan dairesinde gereksiz malzemelerin olduğu görüldü.		Kazan dairesi ile ilgisiz olan malzemelerin çıkartılması gerekmektedir.	Ocak 2024
2	Kazan dairesindeki yangın söndürme tüplerinin yıllık bakımlarının olmadığı görülmüştür.		Yangın söndürme tüpleri yılda bir kez periyodik bakımın dört yılda bir kez de hidrostatik teste gönderilmesi gerekmektedir.	Ocak 2024
3	Acil toplanma bölgesinin olmadığı görülmüştür.		Acil çıkış kapılarının görebileceği uygun bir alana acil toplanma bölgesi belirlenip levha ile gösterilmesi gerekmektedir.	Ocak 2024
4	Korkuluklarda uyarı levhalarının olmadığı görülmüştür.		Korkuluklara yaslanan personelin düşmesini engellemek için korkulukların üzerine yaslanılmaması gerektiğini bildirir uyarı levhaları asılmalıdır.	Ocak 2024
SAHA GÖZETİMİNE KATILANLAR				
Şube Müdürü İsmail ERTUĞRUL		Şef Ayhan AVŞAR	İş Güvenliği Uzmanı Yasin CANVERDİ	Daire Başkanı İzzet ÜNLÜ