



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İSG SAHA GÖZETİM RAPORU

Birim Adı: Akdağmadeni MYO

Tutanak No: 2023/01

Gözetim Tarihi: 01/06/2023

No	Tespit Edilen Eksiklik-Aksaklık Ve Uygunsuz Davranışlar	Delil-İspat	Mevcut Durum	Termin/Süre (Ay)
1	4/D ve 4/B' li personellere kişisel koruyucu donanım temin edilip, imza karşılığı teslim edilmelidir.		Kişisel koruyucu donanım temin edilip, imza karşılığı teslim edileceği tarafımıza iletilmiştir..	Ağustos 2023
2	Basınçlı kapların yılda bir kez yapılması gereken periyodik bakımları yapılmamıştır.		Genel sekreterlik tarafından tek firma ile anlaşılıp yaptırılması beklenmektedir.	-
3	Elektrik tesisatının yılda bir kez yapılması gereken periyodik bakımları yapılmamıştır. Elektrik tesisatı uygunluk raporu yoktur.		Genel sekreterlik tarafından tek firma ile anlaşılıp yaptırılması beklenmektedir.	-
4	Pano önlerinde yalıtkan paspasların olmadığı görülmüştür.		Yalıtkan paspas temin edilip pano önlerine yerleştirileceği tarafımıza iletilmiştir.	Ağustos 2023
5	4/D ve 4/B' li personellere yaptıkları işe uygun İSG güvenli çalışma talimatları imzalatılmamıştır.		Çalışma talimatlarının imzalatılıp çalışanların özlük dosyalarına yerleştirileceği tarafımıza iletilmiştir.	Ağustos 2023

SAHA GÖZETİMİNE KATILANLAR

İSG Komisyon Başkanı/ Üyesi	Destek Personeli	İş Güvenliği Uzmanı	İşveren Vekili