








# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

## İSG SAHA GÖZETİM RAPORU

Birim Adı: Sorgun MYO

Tutanak No: 2023/01

Gözetim Tarihi: 10/05/2023

No	Tespit Edilen Eksiklik-Aksaklık Ve Uygunsuz Davranışlar	Delil-İspat	Mevcut Durum	Termin/Süre (Ay)
1	Yangın tüplerinin yıllık bakımları yapılmamıştır.		Yüksekokul sekreteri tarafından yetkili firma ile görüşülüp yaptırılacağı tarafımıza iletilmiştir.	Ağustos 2023
2	4/D ve 4/B' li personellere kişisel koruyucu donanım temin edilip, imza karşılığı teslim edilmelidir.		Kişisel koruyucu donanım temin edildiği ve imza karşılığı teslim edileceği tarafımıza iletilmiştir.	Ağustos 2023
3	Basıncılı kapların yılda bir kez yapılması gereken periyodik bakımları yapılmamıştır.		Genel sekreterlik tarafından tek firma ile anlaşılıp yaptırılması beklenmektedir.	-
4	Elektrik tesisatının yılda bir kez yapılması gereken periyodik bakımları yapılmamıştır. Elektrik tesisatı uygunluk raporu yoktur.		Genel sekreterlik tarafından tek firma ile anlaşılıp yaptırılması beklenmektedir.	-
5	4/D ve 4/B' li personellere yaptıkları işe uygun İSG güvenli çalışma talimatları imzalatılmamıştır.		Çalışma talimatlarının imzalatılıp çalışanların özlük dosyalarına yerleştirileceği söylenmiştir.	Ağustos 2023

### SAHA GÖZETİMİNE KATILANLAR

İSG Komisyon Başkanı/ Üyesi	Destek Personeli	İş Güvenliği Uzmanı	İşveren Vekili