




YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İSG SAHA GÖZETİM RAPORU

Birim Adı: Fen Edebiyat Fakültesi		Tutanak No: 2023/01	Gözetim Tarihleri: 08.11.2023	
No	Tespit Edilen Eksiklik-Aksaklık Ve Uygunsuz Davranışlar	Delil-İspat	Yapılan Öneriler	Termin/Süre (Ay)
1	Kazan dairesinde gereksiz malzemelerin olduğu görüldü.		Kazan dairesi ile ilgisiz olan malzemelerin çıkartılması gerekmektedir.	Aralık 2023
2	Elektrik ve sistem odalarında uygun yangın söndürme tüpünün olmadığı tespit edildi.		Elektrik ve sistem odalarında çıkacak bir yangına müdahale edebilmek için karbondioksitli söndürücülerin olması gereklidir.	Aralık 2023
3	Acil toplanma bölgesinin olmadığı görülmüştür.		Acil çıkış kapılarının görebileceği uygun bir alana acil toplanma bölgesi belirlenip levha ile gösterilmesi gerekmektedir.	Ocak 2024
4	Elektrik pano önlerinde ve yangın söndürme hidrantlarının önünde malzemelerin bulunduğu tespit edildi.		Olası bir acil durumda müdahaleyi geciktirecek durumlardan kaçınılmalıdır. Bu nedenle elektrik pano önleri ve yangın hidrantlarının önleri boş olmalıdır.	Aralık 2023



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İSG SAHA GÖZETİM RAPORU

5	Acil durum kapılarının bazılarının açılmadığı tespit edilmiştir.		Olası bir acil durumda personelin tahliyesini geciktirecek ya da tahliye olmasına engel olacak acil çıkış kapılarının tamir edilmesi veya değiştirilmesi gerekmektedir.	
SAHA GÖZETİMİNE KATILANLAR			İŞVEREN VEKİLİ	
Fakülte Sekreteri Atanur HÖKELEKLİ	Sivil Savunma Uzmanı Suat İMAMOĞLU	İş Güvenliği Uzmanı Yasin CANVERDİ	Dekan Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA	